

Bilaga 4 – Distansering

Version 2025.1

Innehåll

UTFÖRANDE	1
FÄRGER OCH BETÄCKNINGAR.....	2
SPECIAL	3
ORDNINGSFÖLJD	3
INFORMATION ENDAST FÖR PERSONAL PÅ SEOM	3

Distansmateriell

Allt distansmateriel ska beställas hos Lindor och Strand, tel. 0270-100 50. På www.lindorstrand.se hittar man aktuellt distansmaterial.

Utförande

När SEOM:s brunnar och ventiler distanseras ska detta ske med distansskyltar

- Art nr. 254
- Art nr. 253
 - när avståndet i sida måste anges då man ej kan sätta skylt så att den är riktad rakt mot objektet
- Brandpostflagga Art nr. 268
 - brandposter distanseras med Reflekterande som innefattar självhäftande siffror. Ska placeras minst 2,20 meter över marken.

Art nr. 254

I första hand sätts skyltarna upp på Sollentuna Gators gatubelysningsstolpar och då används Distansskyltar Art nr. 254 tillsammans med Skylthållare Art nr. 260. samt slangklämma i lämplig storlek. Skylt och Skylthållare nitas ihop med 4x12mm aluminiumnit. Distansstolpe får användas där gatubelysningsstolpe ej finns och då skall samma typ av skylt och skylthållare användas. Skyltarna sätts upp så att de är riktade rakt mot objektet och avståndet mellan skylt och objekt anges i meter med avrundning till närmsta decimeter.

I första hand ska distansskyltar art nr 254 användas och placeras på Sollentuna Gators gatubelysningsstolpar. Art nr 254 ska användas tillsammans med Skylthållare Art nr. 260 samt slangklämma i lämplig storlek.

Skylt och Skylthållare nitas ihop med 4 x 12 mm aluminiumnit.

Där gatubelysningsstolpe ej finns ska distansstolpe nyttjas med förbehållet att samma typ av skylt och skylthållare används.

Skyltarna sätts upp så att de är riktade rakt mot objektet och avståndet mellan skylt och objekt anges i meter med avrundning till närmsta decimeter.

- Är avståndet t.ex 0,2m används följande lösa siffror: utfyllnad (blank) + 0 + ,2
- Är avståndet t.ex 2,0m används följande lösa siffror: utfyllnad (blank) + 2 + ,0
- Är avståndet t.ex 12,0m används följande lösa siffror: 1 + 2 + ,0
- Är avståndet t.ex 12,2m används följande lösa siffror: 1 + 2 + ,2

Art nr 253

I de fall där det ej är möjligt att sätta upp skylt så att den är riktad mot objektet används Distansskylt Art nr. 253. Överst, 1:a raden, på den skylten anger det vinkelräta avståndet rakt ut från skylten till objektets tänkta sidolinje.

- 2:a raden anger avståndet i sidled mellan skylt och objekt.
- 3:de raden anger med en pil åt vilket håll 2:a radens avstånd avses.

Maximala avståndet för brandpostflaggor är 15 meter. Maximala avståndet för övriga skyltar är ca 15 meter, detta avstånd får överskridas med några meter om skylten kan sättas på en gatubelysningsstolpe i stället för på t.ex en distansstolpe.

På gatubelysningsstolparna är höjden ca 2 till 2.5 meter lagom. Brandpostflaggorna monteras på minst 2.20 meter.

I en del fall kan det bli aktuellt att sätta skyltarna på t.ex vägg, mur, parkbelysning och staket men då måste ägaren till dessa godkänna detta och Sollentuna Energi skall i dessa fall också kontaktas och godkänna detta.

Skyltarna får EJ sättas upp på vägverkets stolpar och ej heller på kraftledningsstolpar.

Färger och betäckningar

RÖD BP med S i nedre ytterhörnet (flagga)	Brandpost som är självtömmande.
RÖD BP utan S (flagga)	Brandpost, ej självtömmande.
RÖD AV	Avstängningsventil för brandpost.
GUL NB	Nedstigningsbrunn Spillvatten
GUL TB	Tillsynsbrunn Spillvatten (diameter 400 mm.)
GUL SB	Spolbrunn Spillvatten
BRUN NB	Nedstigningsbrunn Dagvatten
BRUN TB	Tillsynsbrunn Dagvatten (diameter 400 mm.)
BRUN SB	Spolbrunn Dagvatten
BRUN RB	Rännstensbrunn Dagvatten
BLÅ AV	Avstängningsventil Vatten
BLÅ SV	Servisventil Vatten

Special

BLÅ NB	t.ex. då vattenledning går genom en nedstigningsbrunn.
BRUN DB	Dräneringsbrunn.
BLÅ MB	Brunn med vattenmätare
RÖD AV	Avstängningsventil till brandpost
GUL AV	Avstängning för Spill (oftast tryckledning)
BLÅ LV	Ventil för avluftning av vattenledning
BLÅ SP	Spolpost
BLÅ SPRINKLER (beställs med färdig text "SPRINKLER")	Ventil för Sprinkler
GRÖN NB (med bruna siffror)	Brunn med sandfång.
SVART BRICKA (med gula siffror)	Vibyåsområdet.

Ordningsföljd

Ordningen som skyltarna sätts på stolpen uppifrån och ner är följande:

- RÖD BP
- RÖD AV
- GUL NB
- BRUN NB
- BLÅ AV
- GUL TB
- BRUN TB
- GUL SB , på huvudledning
- BRUN SB, på huvudledning
- GUL SB, på servis 1
- BRUN SB, på servis 1
- BLÅ SV, på servis 1
- GUL SB, på servis 2
- BRUN SB, på servis 2
- BLÅ SV, på servis 2
- BRUN RB

OBS! Om fler skyltar kan sättas på samma slangklämma får man frånga ordningen.

Information endast för personal på SEOM

- Slangklämmor beställs genom förrådet.
- Siffror 100-pack
- Skyltar 25-pack
- "Bakstycket" heter SKYLTHÅLLARE FÖR SLANGKLÄMMOR
- Tomma sifferbrickor heter UTFYLLNADSBRIKOR

- Då nitar beställs, tag 5000 st.
- Vanligaste "stora" nitar heter Aluminiumnit 4x12mm.
- "Små" nitar heter Aluminiumnit 3x10mm
- BP-flaggor, reflekterande, för slangklämmor, beställ minst 25 st. flaggor 50B, 50P, 50S.
Siffrorna skall vara 60 mm, B P S skall vara 30mm.